COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0001720 del 29/07/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LA61954 del 29/07/2024 Ordine n° 24-009416

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Acqua Fontana Piazza P.C.Gilardi - campione n°2		
Luogo prelievo:	Campertogno Fontana P. C. Gilardi		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	25/07/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	25/07/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	26/07/2024
Data prelievo:	25/07/2024		
Riferimento Legge:	DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I		

Prova	U.d.M.	Risultato	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Batteri Coliformi totali	UFC/ 100 ml	0		0	UNI EN ISO 9308-1:2017
Conta Escherichia coli	UFC/100 ml	0		0	UNI EN ISO 9308-1:2017

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0001823 del 08/08/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LA63667 del 07/08/2024 Ordine n° 24-009693

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Acqua P.za P.C. Gilardi		
Luogo prelievo:	Campertogno, P.za P.C. Gilardi		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	31/07/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	01/08/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	05/08/2024
Data prelievo:	31/07/2024		
Riferimento Legge:	DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I		

				Limiti di legge		
Prova	U.d.M.	Risultato	Incertezza	Inf	Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	27	± 12		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo composita moltiplicata per il fattore di copertura minimo k=2 che corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0001851 del 19/08/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LA65427 del 16/08/2024 Ordine n° 24-009968

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Tetti 2 - acqua		
Luogo prelievo:	Fontana frazione Tetti		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	08/08/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	08/08/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	12/08/2024
Data prelievo:	08/08/2024 08:30		
Riferimento Legge:	DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I		

Prova	U.d.M.	Risultato	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	20		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0001850 del 19/08/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LA65428 del 16/08/2024 Ordine n° 24-009968

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Gilardi 1 - acqua		
Luogo prelievo:	Fontana piazza P. C. Gilardi		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	08/08/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	08/08/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	12/08/2024
Data prelievo:	08/08/2024 08:30		

Riferimento Legge: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I

Prova	U.d.M.	Risultato	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	13		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0002147 del 24/09/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LW04469 del 24/09/2024 Ordine n° 24-011185

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	IDR - Acqua		
Luogo prelievo:	Idrante macello		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	18/09/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	18/09/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	20/09/2024
Data prelievo:	18/09/2024 09:00		

Riferimento Legge: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I

Prova	U.d.M.	Risultato	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	0		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0001927 del 02/09/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LW00098 del 02/09/2024 Ordine n° 24-010247

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Idrante - acqua		
Luogo prelievo:	Idrante FR Tetti		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	28/08/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	28/08/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	30/08/2024
Data prelievo:	28/08/2024		

Riferimento Legge: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I

Prova	U.d.M.	Risultato	Incertezza	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Batteri Coliformi totali	UFC/ 100 ml	4	numero stimato		0	UNI EN ISO 9308-1:2017
Conta Escherichia coli	UFC/100 ml	0			0	UNI EN ISO 9308-1:2017
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	1	numero stimato		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo composita moltiplicata per il fattore di copertura minimo k=2 che corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0001926 del 02/09/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LW00101 del 02/09/2024 Ordine n° 24-010247

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Artocina - acqua		
Luogo prelievo:	Artocina		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	28/08/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	28/08/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	30/08/2024
Data prelievo:	28/08/2024		

Riferimento Legge: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I

Prova	U.d.M.	Risultato	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	0		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0001925 del 02/09/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LW00102 del 02/09/2024 Ordine n° 24-010247

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Brusà - acqua		
Luogo prelievo:	Vasca Brusà		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	28/08/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	28/08/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	30/08/2024
Data prelievo:	28/08/2024		

Riferimento Legge: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I

Prova	U.d.M.	Risultato	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	0		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0001924 del 02/09/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LW00103 del 02/09/2024 Ordine n° 24-010247

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Piè di Riva		
Luogo prelievo:	Vasca Piè di Riva		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	28/08/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	28/08/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	30/08/2024
Data prelievo:	28/08/2024		

Riferimento Legge: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I

Prova	U.d.M.	Risultato	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	0		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0001923 del 02/09/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LW00104 del 02/09/2024 Ordine n° 24-010247

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	P. C. Gilardi - acqua		
Luogo prelievo:	Fontana P. C. Gilardi		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	28/08/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	28/08/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	30/08/2024
Data prelievo:	28/08/2024		

Riferimento Legge: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I

Prova	U.d.M.	Risultato	Incertezza	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	3	numero stimato		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo composita moltiplicata per il fattore di copertura minimo k=2 che corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0002148 del 24/09/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LW04470 del 24/09/2024 Ordine n° 24-011185

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Fontana acqua Avigi		
Luogo prelievo:	Frazione Avigi		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	18/09/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	18/09/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	20/09/2024
Data prelievo:	18/09/2024 09:00		

Riferimento Legge: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I

Prova	U.d.M.	Risultato	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	0		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0002147 del 24/09/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LW04469 del 24/09/2024 Ordine n° 24-011185

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	IDR - Acqua		
Luogo prelievo:	Idrante macello		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	18/09/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	18/09/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	20/09/2024
Data prelievo:	18/09/2024 09:00		

Riferimento Legge: DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I

Prova	U.d.M.	Risultato	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	0		0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it

COMUNE DI CAMPERTOGNO - Prot 0002387 del 15/10/2024 Tit 1 Cl Fasc

COMIE
ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0346 L
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 24LW09342 del 15/10/2024 Ordine n° 24-012251

Committente:
COMUNE di CAMPERTOGNO
Corso Umberto I°, 18
13023 - CAMPERTOGNO (VC)

Descrizione:	Acqua Fontana Camproso		
Produttore:	Comune di Campertogno		
Luogo prelievo:	Camproso		
Identificazione campione:	Acqua destinata al consumo umano	Data arrivo campione:	08/10/2024
Piano campionamento:	Effettuato dal cliente	Data inizio prove:	08/10/2024
Prelevato da:	Cliente	Data fine prove:	11/10/2024
Data prelievo:	08/10/2024 11:00		
Riferimento Legge:	DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18, Allegato I		

Prova	U.d.M.	Risultato	Incertezza	Limiti di legge Inf	Limiti di legge Sup	Metodo
Conta Batteri Coliformi totali	UFC/ 100 ml	0			0	UNI EN ISO 9308-1:2017
Conta Batterica a 22°C	UFC/ ml	1	numero stimato			UNI EN ISO 6222:2001
Conta Batterica a 36°C	UFC/ ml	0				UNI EN ISO 6222:2001
Conta Escherichia coli	UFC/100 ml	0			0	UNI EN ISO 9308-1:2017
Conta Enterococchi intestinali	UFC/ 100 ml	0			0	ISO 7899-2 2000

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente o influenzati da difformità di temperatura e/o contenitori.
L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo composita moltiplicata per il fattore di copertura minimo k=2 che corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.
I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio del lower bound per le sommatorie.
I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti.
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.
Il laboratorio COMIE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana
Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta
Sigillo n.260

COMIE S.r.l. - 28070 SIZZANO (NO) via Taulè 15 - Tel 0321820340 / 810900 - Fax 0321820500 - www.comie.it - info@comie.it